



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
nr 4

TT Plast T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna

z siedzibą pod adresem:

Targowisko 476, 32-015 Kłaj, Polska

deklaruje, że n/w wyroby:

Rury elektroinstalacyjne sztywne RL oraz RS

w rozmiarach:

RL (320N) – o średnicach zewn. [mm] – 13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50

RS (750N) – o średnicach zewn. [mm] – 13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50

Rury elektroinstalacyjne sztywne bezhalogenowe RLHF oraz RSHF

w rozmiarach:

RLHF (320N) – o średnicach zewn. [mm] – 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47

RSHF (750N) – o średnicach zewn. [mm] – 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47

Rury odgromowe sztywne GROM

w rozmiarach:

GROM – o średnicach zewn. [mm] – 20; 28; 32; 40

są zgodne z postanowieniami **Dyrektywy 2014/35/UE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów
Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 61386-21:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów
Część 21: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.

Mirosław Broszkiewicz

Targowisko, 02.01.2017 r.

Kierownik Produkcji

Broszkiewicz M.